



环境检测报告

项目名称 新疆准东经济技术开发区环境保护局饮用水委托检测 (6 月)

委托单位 新疆准东经济技术开发区环境保护局

报告日期 2021 年 07 月 12 日

新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司



说 明

- 1、本公司保证检测的公正性、科学性、准确性和有效性,对本次检测的数据负责;
- 2、本公司对委托单位所提供的技术资料保密;
- 3、未得到本公司书面批准,本检测报告不得部分复制(全部复制除外);
- 4、检测结果及本公司名称等未经同意不得用于广告及商品宣传;
- 5、报告无签发人签名无效,封面未盖本公司“检测专用章”无效,无骑缝章无效;
- 6、检测样品不存在留样复测;
- 7、受检单位对本公司出具的检测报告若有异议,请于收到报告之日起十日内,向本公司提出,逾期不予受理。

检测单位: 新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司

地址: 新疆昌吉州昌吉市宁边西路 17 号办公楼(水电巷旁)(10 区 2 丘 19 栋)

邮编: 831100

电话: 0994-2339999

环境检测结果报告

委托单位: 新疆准东经济技术开发区环境保护局

检测点位: 1# 10-3-101 厨房自来水水龙头
3# 1-2-102 厨房自来水水龙头
5# 3-2-1004 厨房自来水水龙头
7# 食堂直饮水饮水机

2# 10-3-101 厨房直饮水水龙头
4# 1-2-102 厨房直饮水水龙头
6# 3-2-1004 厨房直饮水水龙头
8# 食堂自来水水龙头

采样日期: 2021 年 06 月 24 日

样品类别: 饮用水

检测项目	结果分析							
	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#
氯化物 (mg/L)	137	11.8	135	11.4	129	13.0	10.6	134
硫酸盐 (mg/L)	115	7.92	110	6.60	114	7.39	5.54	116
溶解性总固 体 (mg/L)	341	26	319	20	326	21	18	344
铁 (mg/L)	0.08	0.05	0.04	0.05	0.05	0.03	0.05	0.06
备注	1、以单位检测章为准，复印无效。							



环境检测结果报告

委托单位: 新疆准东经济技术开发区环境保护局

检测点位: 9# 3 楼办公楼直饮水饮水机
11# 石油基地地下水井
13# 昌源水务取水口

10# 3 楼办公楼自来水水龙头
12# 金盆湾水厂自来水水龙头
14# 芨芨湖供水站地下水井

采样日期: 2021 年 06 月 25 日

样品类别: 饮用水

检测项目	结果分析					
	9#	10#	11#	12#	13#	14#
氯化物 (mg/L)	12.2	132	135	130	46.4	132
硫酸盐 (mg/L)	18.7	104	103	102	28.8	327
溶解性总固体 (mg/L)	49	332	334	327	104	1006
铁 (mg/L)	0.05	0.04	0.07	0.06	0.06	0.07
备注	1、以单位检测章为准，复印无效。					

编制人: 高瑞平

审核人: 胡玉华

签发人: 张正华



附表

序号	样品类型	检测项目	分析方法	主要检测仪器及型号	检出限
1	饮用水	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硝酸银容量法GB/T5750.5-2006	酸式滴定管	1.0mg/L
2		硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硫酸盐铬酸钡分光光度法 GB/T5750.5-2006	紫外可见分光光度法752N	0.25mg/L
3		溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006	电子分析天平 AL204	4mg/L
4		铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 第4.2.1直接法 GB/T5750.6-2006	原子吸收分光光度计AA-6880	0.01mg/L

(以下空白)

